

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5146CO0236

Registriernummer
registration number

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf |
| Produktart <i>product category</i> | Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Anaerobes Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2018 |
| Modell <i>model</i> | LOCTITE® 648 |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: 21-01037-KP03 vom 09.05.2023 (EBI) Baumusterprüfung: 13/136/5146/3 vom 18.06.2013 (EBI) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DIN EN 751-1 (01.05.1997) |

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

18.06.2028 / 23-0326-GNV

17.08.2023 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| LOCTITE® 648 | Klasse: H | für Nennweiten >DN 10 bis DN 50 |

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Geeignet für: metallene Gewindeverbindungen für die Anwendung bei groben Gewinden
Nicht zulässig für: Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018

DVGW