

SVGW  
Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas  
Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Eschenstrasse 10  
CH-8603 Schwerzenbach



## ZERTIFIKAT Nr. 06-056-7 SVGW

**Antragsteller, Vertreter:** Henkel & Cie. AG, CH-4133 Pratteln

**Hersteller:** Henkel Ireland Ltd., IE-Dublin 24

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. 06-056-7 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

**Produkt:** Gewindedichtmittel: Nichtaushärtender Dichtfaden für Gewinde

**Stamm-Bezeichnung:** Loctite 55

**Modelle/Typen:** LID-4414

**Klasse:** ARp, C

**Prüfgrundlage:** EN 751-2 (1997), DIN 30660 (1999)

**Zertifizierungsgrundlage:** Bericht, Nr. AZ 04/222/5142/1 (11/04) des EBI, DE-Karlsruhe  
Bericht, Nr. AZ 08/067/5142/1 (04/08) des EBI, DE-Karlsruhe

**Gültigkeit:** Verlängerung bis zum **30.04.2020**

**Zertifiziert für:**

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +70°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 7.2).



SCESp 025

akkreditiert nach:  
SN EN 45011

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas:

  
Javier Fernandez  
Leiter

  
Nesimi Öner  
Stv. Leiter

Zürich, 12.01.2015