

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 02-109-7 SVGW

Antragsteller: Henkel & Cie. AG, CH-4133 Pratteln
Hersteller: Henkel Ireland Ltd., IE-Dublin 24
Vertreter / Vertreiber: Henkel & Cie. AG, CH-4133 Pratteln

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. 02-109-7 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Gewindedichtmittel:
Anaerobe Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen (aushärtend)

Stamm-Bezeichnung: Loctite

Modelle/Typen: Loctite 511, Loctite 542, Loctite 577
Loctite 620, Loctite 638
Loctite 2701, Loctite 5400

Klasse: H

Prüfgrundlage: EN 751-1 (1997)

Zertifizierungsgrundlage: Bericht, Nr. AZ 11/294/5146/1...6 (01/12) des EBI, DE-Karlsruhe
Bericht, Nr. AZ 14/176/5146/1 (10/14) des EBI, DE-Karlsruhe
Bericht, Nr. AZ 15/209/5146/1 (09/15) des EBI, DE-Karlsruhe

Gültigkeit: Verlängerung bis zum 31.12.2022

Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Gasanlagen

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 7.2).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas


Javier Fernandez
Leiter


Nesimi Öner
Stv. Leiter

Zürich, 12.10.2017