



**ORGANIZACE PRO VÝKON SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ**  
**V PLYNÁRENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY**

**CERTIFIKÁT**  
**o registraci pod číslem: 0145/2007**

**Výrobek:** *Loctite 638*

**Kód výrobku:** *942, 946, 964*

**Žadatel:** *HENKEL ČR spol. s r. o.*  
*U Průhonu 10, 170 04 Praha 7*

**Výrobce:** *Loctite Ireland Ltd.*  
*Tallaght Business Park, Whitestown, Dublin 24, Irská republika*

U registrovaného výrobku bylo provedeno posouzení shody se stanovenými požadavky na kvalitu výrobků pro plynárenství. Certifikační a registrační orgán výrobků a organizací GAS s.r.o. tímto osvědčuje, že u předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností s požadavky stanovenými v CP 22-02-2000/II.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je zpráva o hodnocení č. 193/2006 ze dne 30. května 2007.

**Základní technické údaje:**

Třída závitových spojů:	<b>H</b>
Chemický typ materiálu:	<b>uretan, metakrylát</b>
Vzhled:	<b>zelený, fluorescentní</b>
Médium:	<b>plyny I., II. a III. třídy (kromě LPG v kapalně fázi)</b>
Provozní přetlak:	<b>do 0,5 MPa</b>
Provozní teplota:	<b>-20 °C až +125 °C</b>
Oblast použití:	<b>nepoužívat na provádění domovních instalací</b>

Výrobek byl zaregistrován v registračním systému GAS s.r.o. a žadateli byla udělena licence k užívání značky kvality CG.

Grafická podoba značky kvality je následující:



Platnost certifikátu je podmíněna kladným výsledkem dozoru prováděného minimálně jedenkrát ročně v době platnosti certifikátu.

Platnost certifikátu do: **bez omezení**

V Praze dne: 31. května 2007

**vedoucí COVO**



**ředitel GAS s.r.o.**

*GAS s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4*  
*Certifikační a registrační orgán výrobků a organizací GAS s.r.o., Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň 1*