



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberting 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.333

Geltungsdauer

bis Ende Mai 2022

Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstraße 29
1030 Wien

Hersteller

Henkel Ireland Ltd / IE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 8781

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

• QS-W 300 Ausgabe August 2015, Anhang B.2

Produkt

Gewindedichtfaden für die
Trinkwasserinstallation

Type: LOCTITE® 55

mit folgenden Registrierungsmerkmalen:

- Trinkwasser/Heißwasser
bei Trinkwasser: ≤ 16 bar/bis 85 °C
bei Heißwasser: ≤ 7 bar/bis 130 °C
- Klasse gemäß ÖNORM EN 751-2 ARp

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

JG

Wien, am 29. April 2020

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle