

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle GAS
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 02-109-7 SVGW

Antragsteller: Henkel & Cie. AG, CH-4133 Pratteln

Hersteller: Henkel Ireland Ltd., IE-Dublin 24

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. 02-109-7 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Anaerobe Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen (aushärtend)

Stamm-Bezeichnung: Loctite

Modelle/Typen: Loctite 511 Loctite 542 Loctite 577
Loctite 620 Loctite 638
Loctite 2701

Klasse: H

Prüfgrundlage: EN 751-1 (05/97)

Zertifizierungsgrundlage: Bericht, Nr. AZ 11/294/5146/1...6 (01/12) des EBI, DE-Karlsruhe

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.12.2017**

Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar
- Erdgas, Propan/Luft, Butan/Luft und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Anlagen

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kap. 7.2).



SCESp 025

akkreditiert nach:
SN EN 45011

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Leiter/Sachbearbeiter
Zertifizierungsstelle:

Stellvertreter
Zertifizierungsstelle:

Javier Fernandez

Nesimi Öner

Zürich, 28.06.2012