

## ARGB – KVBG

The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with the Belgian requirements for sealing material for metallic threaded joints in contact with natural gas.

*Le laboratoire de l'ARGB certifie que la matière d'étanchéité pour raccords filetés en contact avec le gaz naturel est conforme aux exigences belges.*

Het laboratorium van de KVBG verklaart dat het afdichtingsmiddel voor schroefdraadverbinding in contact met aardgas conform is aan de Belgische eisen.

Certificate number:

*N° du certificat :* **3203**

Certificaat nummer:

*Date of issue:*

*Date d'édition:* **09-02-2005**

*Datum van aflevering:*

Manufacturer:

*Fabricant:*

Fabrikant:

**HENKEL Belgium**

Havenlaan16, Avenue du Port BE1080 Brussel/Bruxelles

Type:

**Loctite 55 pipe sealing cord**

cat n°31899 product code: 0128490

also commercialised as **Tangit : UNI-LOCK**

Scope:

*Domaine d'application:*

*Toepassingsgebied :*

Low pressure gas installations according to the standard NBN D51-003

(pressure  $\leq$  100mbar )

*Installations basse pression suivant la norme NBN D51-003*

*(pression  $\leq$  100mbar )*

Lage druk gasinstallaties volgens de norm NBN D51-003

( druk  $\leq$  100mbar )

Belgian requirements:

*Exigences belges:*

Belgische eisen:

NBN EN 751-2 "Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st,

2<sup>nd</sup>, 3rd family gases and hot water – Part 2 : Non-hardening jointing

compounds"

Test report:

*Rapport d'essai*

Testverslag:

DVGW test report 04/222/5142/1

*Responsible testing gas accessories*

*Responsable essais accessoires gaz*

*Verantwoordelijke testen gas hulpstukken*

*Bart THOMAS.*