

Γ

Ihr Zeichen



Heizung und Lüftung

FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HEATING AND VENTILATION

Firma Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH. Erdbergstraße 29 1030 Wien

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen HL 8795/1

Sachbearbeiter Ti/Ha Datum 28.04.2020

Betreff: Verlängerungsprüfung

INSPEKTIONSBERICHT

(Zusammenfassung)

Der im April 2020 einer Verlängerungsprüfung unterzogene Gewindedichtfaden für die Gasinstallation mit Gasen der Kategorie II_{2H3B/P}

Type: LOCTITE_® 55

Druckbereich: ≤ 5 bar

Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C

Hersteller: Henkel, IE

entspricht laut unserem Inspektionsbericht HL 8795 vom 28.04.2020 den Anforderungen (nach Erfüllung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30, Abschnitt 8c) der QS-G 100 Dezember 2014 und QS-G 333 November 2014 (EN 751-2).

Dipl.-Ing. Andreas Schmidt Leiter Prüf- und Inspektionsstelle

Ing. Robert Timmelmayer Leiter Fachbereich

