



**ORGANIZACE PRO VÝKON SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ**  
**V PLYNÁRENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY**

**CERTIFIKÁT**  
**o registraci pod číslem: 0085/2003**

**Výrobek:** *LOCTITE 577*

**Kód výrobku:** *942, 946, 964*

**Žadatel:** *HENKEL ČR s. r. o.*  
*U Pruhonu 10, P.O.B. 44, 170 04 Praha 7*

**Výrobce:** *Loctite Ireland Ltd.*  
*Tallaght Business Park, Whitestown, Dublin 24, Irská republika*

U registrovaného výrobku bylo provedeno posouzení shody se stanovenými požadavky na kvalitu výrobků pro plynárenství. Certifikační a registrační orgán výrobku GAS s.r.o. tímto osvědčuje, že u předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností s požadavky stanovenými v CP 22-02-2000/I.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je zpráva o hodnocení č. 126/2003 ze dne 5. listopadu 2003.

**Základní technické údaje:**

Trída závitových spojů:	<b>H</b>
Chemický typ materiálu:	<b>dimethakrylát ester</b>
Vzhled:	<b>žlutá, fluorescentní pasta</b>
Médium:	<b>plyny I., II. a III. třídy (kromě LPG v kapalně fázi)</b>
Provozní přetlak:	<b>do 0,5 MPa</b>
Provozní teplota:	<b>-20 až +125 °C</b>

Výrobek byl zaregistrován v registračním systému GAS s.r.o. a žadateli byla udělena licence k užívání značky kvality CG.

Grafická podoba značky je následující:



Platnost certifikátu je podmíněna kladným výsledkem dozoru prováděného minimálně jedenkrát ročně v době platnosti certifikátu.

Platnost certifikátu do: **bez omezení**

V Říčanech dne: 6. listopadu 2003

vedoucí COV



ředitel GAS s. r. o.

*GAS s. r. o., Komenského náměstí 1619, 251 01 Říčany u Prahy*

*Certifikační a registrační orgán výrobku GAS s.r.o., Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň I*