

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5142AT0336

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Henkel KGaA Standort München Arabellastraße 17, D-81925 München
Vertreiber <i>distributor</i>	Henkel KGaA Standort München Arabellastraße 17, D-81925 München
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gas- und Wasserinstallation, nichtaushärtend (5142)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Nichtaushärtendes Gewindedichtmittel, das ohne Dichtmittelträger auf die Gewinde aufgebracht wird
Modell <i>model</i>	Loctite Dri-Seal 5061
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 751-2 (01.08.1997) DIN 30660 (01.12.1999)

Ablaufdatum / AZ 30.09.2008 / 04-0403-GNV
date of expiry / file no.

22.03.2007 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807
Telefax: +49 (228) 91 88 993

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Loctite Dri-Seal 5061	Klasse: ARp	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Druckbereich: <= 5 bar (Gas), <= 16 bar (Trinkwasser), <= 7 bar (Heißwasser)

Temperaturbereich: -20...+70 °C (Gas), bis +25 °C (Trinkwasser, kalt), +130 °C (Heißwasser)